

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2016034



Product **BlueFloor**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

Peutz-rapport
A3085-2E

Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 11$ dB

Testdatum
2016-05-26

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	BlueFloor
Dikte	2 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	PVC klik 4 - 7 mm

Geldig tot

2021-05-26

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

