

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2018002



Product **Ecopearls met
Jumpax Strong**

Houder **Unifloor Underlay Systems**
Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op houten basisvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3

Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2:2013

Peutz-rapport
A3227-1-RA

Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 13$ dB

Testdatum
2017-11-13

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Ecopearls met Jumpax Strong
Dikten	Ecopearls: 2 cm, Jumpax Strong: 16,5 mm
Toepassing op	Houten basisvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Getest zonder bovenvloer

Geldig tot

2022-11-13

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

