

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2019001

Product **Marathon
Super**

Houder **Unifloor Underlay Systems**
Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer
Laboratoriummetingen volgens ISO 10140-3:2010
Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2:2013

**Peutz-rapport
A3606-2E-RA**

PEUTZ

**Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB**

**Testdatum
2019-02-15**

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Marathon Super
Dikte	6 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	PVC klik 4 - 7 mm

Geldig tot 2024-02-15

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

