

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2026011

Product **Bluefloor 10 dB**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

KIWA-report

A 2026-043-01



Testresultaat

$\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

Testdatum

2026-02-24

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier

Unifloor B.V.

Productnaam

Bluefloor10 dB

Dikte

2 mm

Toepassing op

Betonvloer

Geschikt voor type bovenvloer

Fineerparket 6-10 mm

Geldig tot

2031-02-24

Nederlandse Stichting Geluidshinder

