

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2016001

Product **BlueFloor**

Holder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 24
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010 met belasting 23 kg/m²

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

SWA-rapport
1412/271



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2014-12-08

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	BlueFloor
Dikte	2 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Meister Silent Touch 5 mm

Geldig tot **2019-12-08**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

