

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2025001

Product **HeatFoil**

Houder **Unifloor B.V.**

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

KIWA-rapport
A-2023-242-01



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2023-11-21

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	HeatFoil
Dikte	1,2 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Klik laminaat 6-11 mm

Geldig tot

2028-11-21

Nederlandse Stichting Geluidshinder

