

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2025009

Product **Heat-Foil**

Holder **Unifloor B.V.**  
Arnsbergstraat 4  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

**Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer**  
Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010  
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**KIWA-rapport**  
**A-2025-138-01**

**kiwa**

**Testresultaat**  
 **$\Delta L_{lin} = 10$  dB**

**Testdatum**  
**2025-04-17**

## Productspecificaties

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Fabrikant/Leverancier         | Unifloor Underlay Systems |
| Productnaam                   | Heat-Foil                 |
| Dikte                         | 1,2 mm                    |
| Toepassing op                 | Betonvloer                |
| Geschikt voor type bovenvloer | Lamelparket 12-16 mm      |

**Geldig tot** **2030-09-12**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

