

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2021013

Product **Heat-Pak
+ Heat-Blok**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010 met belasting met 23 kg/m²
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

PEUTZ-rapport
A 3878-2E-RA-001

PEUTZ

Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 11$ dB

Testdatum
2020-06-05

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Heat-Pak + Heat-Blok
Dikte	13 mm (Heat-Pak 7 mm + Heat-Blok 6 mm)
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Marmoleum 2-3 mm

Geldig tot **2025-06-05**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

