

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2022012

Product **Heat-Pak  
+ Heat-Foil**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-1:2014

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2:2013

**test report**  
**A-2022-200-01**



**Testresultaat**  
 **$\Delta L_{lin} = 10$  dB**

**Testdatum**  
**2022-07-08**

### Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Heat-Pak + Heat-Foil
Dikte	8,2 mm (Heat-Pak 7 mm + Heat-Foil 1,2 mm)
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Marmoleum 2-3 mm (gelijmd)

**Geldig tot** **2027-07-08**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

