

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2023001

Product **Jumpax Acoustic
met PVC stroken**

Houder **Unifloor Underlay Systems**
Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op houten basisvloer

Laboratoriummetingen op basis van ISO 10140-3:2021

Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2

Geluidrapport.nl

Rapport 222705



Testresultaat

$\Delta L_{lin} = 11$ dB

Testdatum

2023-01-12

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier

Unifloor B.V.

Productnaam

Jumpax Acoustic

Dikte

18 mm

Toepassing op

houten vloer

Geschikt voor type bovengevloer:

PVC stroken 2-3 mm

Geldig tot

2028-01-12

Nederlandse Stichting Geluidshinder

