

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2023007

Product **Heat-Pak  
+ Heat-Blok**

Holder **Unifloor B.V.**  
Arnsbergstraat 4  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3: 2021

Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2: 2021

test report  
A-2023-114-01



Testresultaat  
 $\Delta L_{lin} = 11$  dB

Testdatum  
2023-05-11

### Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Heat-Pak + Heat-Blok
Dikte	13 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	PVC verlijmd 2-3 mm

**Geldig tot** **2028-05-11**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

