

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2025002

Product **Jumpax Basic  
+ HeatFoil**

Houder **Unifloor B.V.**  
Arnsbergstraat 4  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**KIWA-rapport**  
**A-2022-200-01**



**Testresultaat**  
 **$\Delta L_{lin} = 10$  dB**

**Testdatum**  
**2022-07-08**

### Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Jumpax Basic 7mm + HeatFoil 1,2mm
Dikte	8,2 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Marmoleum 2-3 mm verlijmd

**Geldig tot** **2027-07-08**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

