

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2025003

Product **Jumpax Basic
+ HeatFoil**

Houder **Unifloor B.V.**
Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

KIWA-rapport
A-2024-376-01



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2024-11-26

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Jumpax Basic 7mm + HeatFoil 1,2mm
Dikte	8,2 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	PVC verlijmd 2-3mm

Geldig tot **2029-11-26**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

