

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2017022

Product **Cocofloor +
Jumpax CP**

Houder **Unifloor Underlay Systems**
Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer
Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

Peutz-rapport
A3315-2E-RA-001

PEUTZ

Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2017-06-09

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Cocofloor 4mm + Jumpax CP 12mm
Dikte	16 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Arturo PU2030 self-smoothing floor 2mm

Geldig tot **2022-06-09**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

