

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2016011



Product **Jumpax HD**

Holder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 24  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010 met belasting 23 kg/m<sup>2</sup>  
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**SWA-rapport**  
**143-164 TS**



**Testresultaat**  
 **$\Delta L_{lin} = 10$  dB**

**Testdatum**  
**2014-03-31**

### Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Jumpax HD
Dikte	10 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	LVT verlijmd of zelfklevend 2-3 mm

**Geldig tot** **2019-03-31**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE  
STICHTING  
GELUIDSHINDER

