

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2019005

Product **Jumpax HD**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3 met belasting

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

SWA-rapport
A-2019-298



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2019-10-15

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Jumpax HD
Dikte	10 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	LVT verlijmd of zelfklevend 2-3 mm

Geldig tot **2024-10-15**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

