

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2016007

Product **Jumpax  
Basic/Heat-Blok**

Holder **Unifloor Underlay Systems**  
Arnsbergstraat 24  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

**Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer**  
Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010 met belasting 23 kg/m<sup>2</sup>  
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**PEUTZ-rapport  
A3085-1E**

**PEUTZ**

**Testresultaat  
 $\Delta L_{lin} = 10$  dB**

**Testdatum  
2016-05-26**

## Productspecificaties

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Fabrikant/Leverancier         | Unifloor Underlay Systems          |
| Productnaam                   | Jumpax Heat Isolator               |
| Dikte                         | 7 mm Jumpax basic / 6 mm Heat-Blok |
| Toepassing op                 | Betonvloer                         |
| Geschikt voor type bovenvloer | linoleum 2-3 mm                    |

**Geldig tot 2021-05-26**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE  
STICHTING  
GELUIDSHINDER

