

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2018001

Product **Jumpax Heat traditional**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-1:2014

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2:2013

**TFI Report**  
471940-01



**Testresultaat**  
 $\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

**Testdatum**  
2017-11-24

### Productspecificaties

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Fabrikant/Leverancier         | Unifloor Underlay Systems            |
| Productnaam                   | Jumpax Heat traditional              |
| Dikte                         | Jumpax Basic: 7 mm, HeatFoil: 1,2 mm |
| Toepassing op                 | Betonvloer                           |
| Geschikt voor type bovenvloer | Linoleum 2-3 mm (gelijmd)            |

**Geldig tot** **2022-11-24**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE  
STICHTING  
GELUIDSHINDER

