

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2020004

Product **Jumpax
Heat Traditional**

Holder **Unifloor B.V.**
Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**Peutz: rapport
A3878-2E-RA**

PEUTZ

**Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB**

**Testdatum
2020-06-05**

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Jumpax Heat Traditional
Dikte	7 mm Jumpax basic / Heat-Foil 1,2 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	PVC verlijmd of zelfklevend 2-3 mm

Geldig tot 2025-06-05

Nederlandse Stichting Geluidshinder

