

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2016015

Product **Jumpax Prefab**
(Jumpax Nature + Cocofloor)

Holder **Unifloor Underlay Systems**
Arnsbergstraat 24
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer
Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010 met belasting 23 kg/m²
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

SWA-rapport
1412/270



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2014-12-08

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Jumpax Prefab
Dikte	2x 4 mm MDF 6,5 mm supertrans 4 mm cocofloor
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Prefab tapis 10-15 mm verlijmd

Geldig tot **2019-12-08**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

