

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2019002

Product **Jumpax Universal** Houder **Unifloor Underlay Systems**
Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer
Laboratoriummetingen volgens ISO 10140-1
Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2

Rapport TFI
TS 481754-03



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

Testdatum
2018-12-10

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Jumpax Universal
Dikte	8,2 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	PVC lijm of zelfklevend 2-3 mm

Geldig tot **2023-12-10**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

