

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2016017

Product **Marathon Dual**

Holder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 24
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010 met belasting 23 kg/m²
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

TNO-rapport

TNO-060-DTM-2011-02330



Testresultaat

$\Delta L_{lin} = 11 \text{ dB}$

Testdatum

2009-12-01

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier

Unifloor Underlay Systems

Productnaam

Marathon Dual

Dikte

6 mm

Toepassing op

Betonvloer

Geschikt voor type bovenvloer

LVT verlijmd/ zelfklevend 2-3 mm

Geldig tot

2017-06-01 (dispensatie)

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

