

# Certificaat t.b.v.

# NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2016018

Product **Marathon Dual**

Holder **Unifloor Underlay Systems**


Arnsbergstraat 24  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010 met belasting 23 kg/m<sup>2</sup>  
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

### TNO-rapport

TNO-060-DTM-2011-02330



### Testresultaat

$\Delta L_{lin} = 10$  dB

### Testdatum

2011-04-07

### Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Marathon Dual
Dikte	6 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	LVT klik 4-5 mm

### Geldig tot

**2017-06-01** (dispensatie)

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE  
STICHTING  
GELUIDSHINDER

