

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2016019



Product **Marathon Super** Holder **Unifloor Underlay Systems**
Arnsbergstraat 24
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer
Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010 met belasting 23 kg/m²
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

PEUTZ-rapport
A3085-2E

PEUTZ

Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2016-05-26

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Marathon Super
Dikte	6 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Verend vinyl 3-5 mm

Geldig tot **2021-05-26**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

