

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2022011

Product **Redupanel, Cocofloor** Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

Peutz rapport

A 4237-2-RA

PEUTZ

Testresultaat

$\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum

2022-06-03

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Redupanel, Cocofloor
Dikte	25 mm Redupanel, 4 mm Cocofloor
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Tapis 6-12 mm

Geldig tot

2027-06-03

Nederlandse Stichting Geluidshinder

