

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2016025



Product **Redupax+**


Holder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 24
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010 met belasting 23 kg/m²
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

TNO-rapport
MON-RPT-2010-02457



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2009-12-01

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Redupax+
Dikte	8 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Fineerparket 7 mm

Geldig tot **2017-06-01** (dispensatie)

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

