

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2018011

Product **Redupax+**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratoriummetingen volgens ISO 10140-3:2015

Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2

Rapport TFI
481091-02



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

Testdatum
2018-06-14

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Redupax+
Dikte	8 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Kliklaminaat 6 - 10 mm

Geldig tot **2023-06-14**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

