

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2026014

Product **Redupax**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**KIWA-report**  
A 2026-040-01



**Testresultaat**  
 $\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

**Testdatum**  
2026-02-24

### Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Redupax
Dikte	9 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Lamelparket 12-16 mm

**Geldig tot** **2031-02-24**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

