

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2026016

Product **Redupax**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetelsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

KIWA-report

A 2026-039-01



Testresultaat

$\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

Testdatum

2026-02-24

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Redupax
Dikte	9 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Fineerparket 6-10 mm

Geldig tot

2031-02-24

Nederlandse Stichting Geluidshinder

