

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2016008



Product **Jumpax  
Basic/Heat-Foil**

Holder **Unifloor Underlay Systems**  
Arnsbergstraat 24  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

**Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer**  
Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010 met belasting 23 kg/m<sup>2</sup>  
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**SWA-rapport**  
**1311-604 TS**



**Testresultaat**  
 **$\Delta L_{lin} = 10$  dB**

**Testdatum**  
**2013-11-22**

## Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Jumpax Heat Traditional
Dikte	7 mm Jumpax basic / 1,2 mm Heat-Foil
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	LVT verlijmd of zelfklevend 2-3 mm

**Geldig tot** **2018-11-22**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE  
STICHTING  
GELUIDSHINDER

