

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2016024

Product **Redupax+**

Holder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 24  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010 met belasting 23 kg/m<sup>2</sup>  
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**SWA-rapport**  
**139-564 TS**



**Testresultaat**  
 **$\Delta L_{lin} = 10$  dB**

**Testdatum**  
**2013-09-25**

### Productspecificaties

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Fabrikant/Leverancier         | Unifloor Underlay Systems |
| Productnaam                   | Redupax+                  |
| Dikte                         | 8 mm                      |
| Toepassing op                 | Betonvloer                |
| Geschikt voor type bovenvloer | Kliklaminaat 6-10 mm      |

**Geldig tot** **2018-09-25**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE  
STICHTING  
GELUIDSHINDER

