

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2016035



Product **Redupax+**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 24  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**Peutz-rapport**  
**A3085-2E**

**PEUTZ**

**Testresultaat**  
 **$\Delta L_{lin} = 12$  dB**

**Testdatum**  
**2016-05-26**

### Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Redupax+
Dikte	2 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	WPC klik met flexibele toplaag

**Geldig tot** **2021-05-26**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE  
STICHTING  
GELUIDSHINDER

