

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2016042

Product **SoundEX**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 24
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

TFI-rapport
462168-05



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2016-12-02

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	SoundEX
Dikte	12 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Massief planken 18-22 mm

Geldig tot **2021-12-02**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

