

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 201721



Product **Redupanel,
Cocofloor**

Houder **Unifloor Underlay Systems**
Arnsbergstraat 24
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

Peutz-rapport
A3289-1E-RA

Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2017-04-21

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Redupanel, Cocofloor
Dikte	4 mm Cocofloor, 25 mm Redupanel, parket
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Tapis 6-12 mm

Geldig tot **2022-04-21**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

