

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2018010

Product **Jumpax  
Heat Isolator**

Houder **Unifloor Underlay Systems**  
Arnsbergstraat 4  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratoriummetingen volgens ISO 10140-3:2015

Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2

Rapport TFI  
481091-01



Testresultaat  
 $\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

Testdatum  
2018-06-14

### Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Jumpax Heat Isolator
Dikte	Jumpax Basic 7 mm, Heatblok 7 mm, LVT glue 2 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	LVT verlijmd of zelfklevend 2-3 mm

**Geldig tot** **2023-06-14**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE  
STICHTING  
GELUIDSHINDER

